


Município de Almodôvar

De: 
Enviado: terça-feira, 26 de Maio de 2009 16:23
Para: obras.publicas@cm-almodovar.pt
Assunto: Sistema Público de Distribuição de Água e Drenagem de Água Residuais Domésticas Azinhal / S.ta Cruz

Exmo. Sr.

No âmbito da elaboração da proposta para concorrer à empreitada em epígrafe, solicitamos o esclarecimento seguinte:

- Em relação às vedações na empreitada, nomeadamente na ETAR, ETA e Depósito, solicitamos que nos especifiquem o tipo de fundação a utilizar, será fundação pontual a ser efectuada no local dos pilaretes e postes, ou uma fundação continua a efectuar em todo o perímetro da vedação.

Sem outro assunto de momento

Com os melhores cumprimentos,



MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, SERVIÇOS URBANOS E
AMBIENTE

Esclarecimentos

Assunto: Construção das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas no M.te do Azinhal – S.ta Cruz – Almodôvar
Pedido de Esclarecimentos

Embora o prazo de apresentação do pedido e de prestação de esclarecimentos já tenham expirado, pelo facto deste pedido de esclarecimento conter apenas um ponto, não alterar as peças do procedimento e o seu esclarecimento poder traduzir-se num benefício para a autarquia, em termos do preço das propostas a apresentarem pelos concorrentes, esclarece-se que a fundação é pontual e será efectuada no local de implantação dos pilares e postes.

Junte-se o presente documento às peças do procedimento e dê-se conhecimento do seu teor a todos os interessados, de acordo com os pontos 4 e 5 do artigo 50º do CCP.

Almodôvar, 27 de Maio de 2009

O Chefe da DOMSUA

- Rui Pedro Figueira -

Eng.º Civil